



Спецификация деревянных элементов  
ОК1-13 -- ОК1-15, ОК1-22 -- ОК1-25

Поз.	Наименование	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт	Общая длина м	Объем м. куб.	
	Колода 1504x1769			1 окно 7 окон			
1	Нижний брус	175x130	1504	1	7	10,53	0,240
2	Верхний брус	175x260	1075	2	14	15,05	0,685
3	Боковой брус	175x160	1190	2	14	16,66	0,466
4	Накладка на колоду нижняя	216x60	944	1	7	6,61	0,091
5	Накладка на колоду боковая	158x30	950	2	14	13,3	0,063
6	Накладка на колоду верхняя радиальная	158x30	1485 *	1	7	10,40	0,049
7	Накладка нижняя	30x60	944	1	7	6,61	0,012
8	Накладка боковая	30x30	950	2	14	13,3	0,012
9	Накладка верхняя радиальная	30x30	1485 *	1	7	10,40	0,009
	Наружная рама 940x1445						
10	Обвязка нижняя	44x50	940	1	7	6,58	0,014
11	Обвязка верхняя радиальная	44x87	1480 *	1	7	10,36	0,040
12	Обвязка боковая	44x87	985	2	14	13,79	0,053
13	Обвязка горизонтальная	72x50	940	1	7	6,58	0,024
14	Обвязка нижняя (створки)	72x46	430	2	14	6,02	0,020
15	Обвязка верхняя (створки)	44x46	430	2	14	6,02	0,012
16	Обвязка боковая (створки)	44x46	903	2	14	12,64	0,026
17 17	Обвязка центральная (створки)	56x60	903	2	14	12,64	0,042
18	Горбылек (створки)	44x30	430	2	14	6,02	0,008
19	Горбылек радиальный	44x30	520 *	2	14	7,28	0,010
	Внутренняя рама 940x1445						
20	Обвязка нижняя	44x50	940	1	7	6,58	0,014
21	Обвязка верхняя радиальная	44x87	1480 *	1	7	10,36	0,040
22	Обвязка боковая	44x87	985	2	14	13,79	0,053
23	Обвязка горизонтальная	44x50	940	1	7	6,58	0,014
24	Обвязка нижняя (створки)	44x46	430	2	14	6,02	0,012
25	Обвязка верхняя (створки)	44x46	430	2	14	6,02	0,012
26	Обвязка боковая (створки)	44x46	903	2	14	12,64	0,026
27 27	Обвязка центральная (створки)	56x60	903	2	14	12,64	0,042
28	Горбылек (створки)	44x30	430	2	14	6,02	0,008
29	Горбылек радиальный	44x30	520 *	2	14	7,28	0,010
30	Подоконник наружный	180x40	1200	1	7	8,40	10,08

Итого: 12,19 м. куб.

\*Для криволинейных элементов дана развернутая длина

Ведомость фурнитуры  
ОК1-13 -- ОК1-15, ОК1-22 -- ОК1-25

Поз.	Наименование	Кол-во на 1 окно	Кол-во на 7 окон
1	Петля оконная	8 шт.	56 шт.
2	Ручка-скоба оконная	2 шт.	14 шт.
3	Шпингалет	4 шт.	28 шт.
4	Крючок ветровой	2 шт.	14 шт.
5	Останов	2 шт.	14 шт.

Примечания:

- Чертеж оконного блока разработан на основе обмеров сохранившихся столярных заполнений окон 1-го этажа.
- Маркировку проемов см. РД-2.
- Узлы и шаблоны деталей см. РД-45 -- РД-50.
- После установки лесов необходимо произвести тщательный осмотр и уточнить габариты сохранившихся оконных колод. Колоды и отдельные брусья колод, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, подлежат замене. При установке вновь изготовленных колод (и отдельных брусьев колод) допускается подтеска внешних контуров.
- Оконная решетка представлена на листе РД-58.
- Оконные заполнения изготовить из древесины сосны 1 сорта влажностью не более 12%.
- Поверхности оконных колод, обращенные к кладке и находящиеся под навесом штукатурки, обрабатываются антисептиком, осмаливаются или биваются толем.
- Швы между колодой и кладкой тщательно проконопачиваются паклей, смоченной в растворе алебастра.
- Деревянные элементы загрунтовать и окрасить в соответствии с технологическими рекомендациями. Цвет покраски согласовать с архитектором-реставратором.
- Наружные подоконники окрыть кровельным железом с покрытием согласно цветовому решению фасадов.
- Ведомость внутренних подоконников см. РД-44.
- Фурнитуру изготовить из латуни. Оконная ручка-скоба представлена на листе РД-57. Петли, шпингалеты, ветровые крючки, остановки подобрать стилизованные из имеющегося ассортимента или изготовить по индивидуальному проекту. Выбранную фурнитуру согласовать с архитектором-реставратором.
- Все размеры даны в миллиметрах.

						209-29-10P-AP		
						Архангельская область, Соловки, Остров Анзер, Свято-Троицкий скит		
Изм.	Кол. ич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рук. рест.	Беляева Т.М.	Науч. руковод.
						Смирнов Н.И.	Смирнов Н.И.	Смирнов Н.И.
Арх.-реставр.						Тихоновская А.С.	Тихоновская А.С.	Тихоновская А.С.
Арх.-реставр.						Котышева И.А.	Котышева И.А.	Котышева И.А.
Вед. инж.-рест.						Краус С.В.	Краус С.В.	Краус С.В.
Инж.-рест.						Тараскин Н.Н.	Тараскин Н.Н.	Тараскин Н.Н.
						Ансамбль Троицкой церкви с колокольней и кельиным корпусом		
						Стация	Лист	Листов
						РД	38	
						Столярные заполнения оконных проемов ОК1-13 -- ОК1-15, ОК1-22 -- ОК1-25 М 1:10		
						ООО "Мастерские Андрея Алтисимова"		